

招标文件答疑通知

编号：01

各投标单位：

《江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程丰县湖西洼地治理工程 2021 年度电气设备采购 1、2 标段招标文件》（合同编号：WDJQGC-FX-2021DQ1、2）作如下答疑：

1、招标文件低压开关柜描述 1.3.4 保证：在买方选用设备恰当和遵守保管及使用规程的条件下，从工程竣工验收合格之日起 24 个月内，设备因制造质量不良及设备材料本身质量不良而发生损坏和不能正常工作时，卖方应该免费为买方更换或修理设备零件部件，但专用条款 8.1 合同设备整体质量保证期为合同工程竣工验收合格之日起 12 个月。请明确质保期以哪个为准？

答：以专用合同条款为准。

2、招标文件和招标图纸中均未对框架断路器和塑壳断路器做具体技术要求（如框架断路器分断能力，几段保护；塑壳断路器分断能力，几段保护），请明确统一标准？

答：框架断路器按图纸参考型号的标准 M 级别配置；塑壳断路器按按图纸参考型号的标准型 M 配置。

3、招标文件中综合保护有进线保护、主变保护、PT 保护及站变保护，而招标图纸中站变出线柜和 PT 柜未配置保护，请问保护如何配置？

答：以招标文件及图纸为准。

4、招标图纸泵站中电容补偿柜的设计为接触器投切，没有电抗；但图纸的上图型号为晶闸管投切，带电抗；请问电容补偿是否为接触器投切，没有电抗？

答：否。

5、招标图纸高压柜内设计为避雷器无过电压保护，而招标技术有过电压保护要求，请问以哪个为准？

答：以招标文件及图纸为准。

6、招标图纸上的浪涌保护器有两家品牌的型号，请问是否要统一？

答：以招标文件及图纸为准。

7、招标清单中电容柜补偿容量与部分图纸不一致。是否以清单为准？

答：以设备需求一览表为准。

8、风机动力箱图纸说明中，有提到带电操机构的断路器，但整个图纸中没有要求哪些断路器需要配置电操机构，请确定哪些断路器需要配置电操机构。

答：以图纸为准。

9、设备需求一览表中没有买方要求的备品备件及专用工具一栏，标书中要求备品备件及专用工具计入总价，请问是否可以加行？

答：计入总价的备品备件及专用工具并不单独立项。

10、馈线回路单个互感器是否配置单相电流，还是按图纸配置多功能表，增加 2 个互感器？

答：按标准型号 LMZJ1-0.5，变比取 75/5 0.5。

11、检修动力箱系统图，左侧数量断路器数量与图示不一致，请问怎么处理？

答：以数量多的为准。

12、二级能耗变压器相关标准，有 2021 年刚开始执行的最新标准，新标准的成本比旧版本大幅提高，是否按最新标准报价？

答：按招标文件技术部分规定约定。

13、电机启动柜容量，图纸与清单有不同按哪个报价？

答：以设备需求一览表为准。

14、无功补偿分组，是否严格按图纸要求报价？

答：以图纸和设备需求一览表为准。

15、能否提供软启动器 QDSN 厂家名称，厚度无法搜索到？

答：不提供厂家名称。

16、电机启动柜接触器是否都配一只电流互感器，如配，是否需要增加单相电流表？

答：以图纸为准。

17、董集站和吴庄站的低压配电柜中的软启动柜图纸上没有画热继电器，但是下面的图纸标注有写热继电器型号，请确认？

答：选用软启动器自身带有电子式热继的热继取消。

18、删除电气设备采购 1 标段设备需求一览表“陈大庄站”中的第 3 项：10KV 配电柜，余下项序号依次修改。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至：ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2021年11月8日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程丰县湖西洼地治理工程 2021 年度电气设备采购 1、2 标段答疑通知 01 号》（合同编号：WDJQGC-FX-2021DQ1、2）（共 2 页）已收悉，我单位已理解其内容义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日